

Vaša značka:	Naša značka	Vybavuje:	Banská Štiavnica
	2946/2021/Výst.	RNDr. Šušková	07.10.2021

OZNÁMENIE

o začatí konania vo veci vydania povolenia orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie vodnej stavby s názvom „STUDŇA“ na pozemku parcelné číslo C KN 5195/1 v katastrálnom území Banská Štiavnica a súvisiaceho povolenia na odber podzemných vôd.

Ľudmila Prefektušová, trvale bytom L. Svobodu 10, 969 01 Banská Štiavnica, doručila listom zo dňa 01.10.2021 na Mestský úrad Banská Štiavnica, oddelenie Výstavby ÚP a ŽP, podanie vo veci vydania povolenia vodnej stavby s názvom „STUDŇA“ na pozemku parcelné číslo C KN 5195/1 v katastrálnom území Banská Štiavnica a súvisiaceho povolenia na osobitné užívanie vôd – odber podzemných vôd.

Dňom podania žiadosti navrhovateľa bolo začaté správne konanie vo veci vydania povolenia orgánu štátnej vodnej správy v zmysle § 26 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej vodný zákon) a § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov na uskutočnenie vodnej stavby studne a súvisiaceho povolenia na osobitné užívanie vôd v zmysle § 21 ods. 1 písm. b) bodu č.1 vodného zákona v znení neskorších predpisov na odber podzemných vôd.

Stručný technický popis a princíp činnosti vodnej stavby

Účelom uskutočnenia vodnej stavby je riešenie zásobovanie pitnou vodou mobilný záhradný domček, ktorý bude umiestnený na pozemku parcelné číslo C KN 5195/1 v katastrálnom území Banská Štiavnica.

Predmetom projektu je vrtaná studňa a vodovodná prípojka na pozemku investora. Na preverenie výdatnosti bol uskutočnený prieskumný vrt do hĺbky 29 m. Priemer vrtného otvoru v celej dĺžke vrtu 190 mm..

Úvodných 8 m bolo odvrátaných technológiou jadrového rotačného vrtania bez použitia výplachu vrtným Ø 245 mm. Odvrátaný interval bol zabudovaný železnými pažnicami bez perforácie Ø 219

mm. Následne sa vo vŕtaní pokračovalo technológiou bezjadrového vŕtania ponorným kladivom Ø 196 mm s použitím vzduchového výplachu až do hĺbky 29 m.

Počas vŕtania bol zaznamenaný prítok podzemnej vody v hĺbkovom intervale 22,5 – 24,0 m. Po dovŕtaní vrtu hĺbky 29,0 m bolo vŕtanie ukončené a vrt sa zabudoval kolónou PE rúr s vonkajším Ø 140 mm. Kolóna železných pažníc priemeru 219 mm bola z vrtu odstránená. Pozapažnicový priestor v hĺbkovom intervale 6,0 -29,0 m je vyplnený triedeným obsypom frakcie 2-5 mm. Po zabudovaní pažníc bol vrt prečistený aerliftovaním, čím sa z vrtu odstránili zvyšky kalu a piesku z vŕtania.

V zabudovanom a prečistenom vrte sa vykonal čerpací pokus v trvaní 3 dni. Na overenie výdatnosti bolo použité elektrické ponorné čerpadlo. Odberová časť ponorného čerpadla bolo vo vrte umiestená v hĺbke 29,0 m.

Výsledok čerpaceho pokusu: overená výdatnosť hydrogeologického vrtu LH-1 dosiahla hodnotu

$$Q = 0,075 \text{ l/s,}$$

t.j. 270 l/hod., pri znížení hladiny vody vo vodnom zdroji do hĺbky cca 17,5 m pod úroveň povrchu terénu.

Overená výdatnosť a zabudovanie vrtu umožňuje jeho dlhodobé využitie ako trvalý zdroj podzemnej vody pre zásobovanie mobilného záhradného domčeka. Stavba uskutočnená v súlade s PD a hydrogeologickým posudkom.

Na základe žiadosti navrhovateľa Mesto Banská Štiavnica, orgán štátnej vodnej správy, ktorý je v zmysle § 1 ods. 2 zákona NR SR číslo 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 58 písm. e), § 61 písm. a) vodného zákona v znení neskorších predpisov, príslušným orgánom štátnej vodnej správy, v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej správny poriadok) v znení neskorších predpisov a § 73 vodného zákona v znení neskorších predpisov, u p o v e d o m u j e známym účastníkom konania, dotknuté orgány a dotknuté organizácie o začatí konania.

Nakoľko sú orgánu štátnej vodnej správy dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do

22.10.2021

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov podania na Mestskom úrade Banská Štiavnica, Námestie sv. Trojice č.3 (Rubigallovský dom) 2.poschodie u RNDr. Zuzany Šuškovéj.

Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta

Doručí sa:

1. Ľudmila Prefektušová, L.Svobodu 10 Banská Štiavnica, PSČ 969 01
2. Obert Šimon, Energetikov č.10, Banská Štiavnica
3. Ing. Farbiak Peter, Roľnícka 1934/8A, Banská Štiavnica
4. Ing. Katarína Farbiaková., PhD., Roľnícka 1934/8A, Banská Štiavnica
5. Remeselníková Anna, Dúbravy 149, Detva, PSČ 962 12
6. Ivanka Miroslav, A. Rudnaya 15/6, Prievidza, PSČ 971 01
7. Fulajtárová Emília, Kysihýbelská 1069/5, Banská Štiavnica, PSČ 969 01

Dotknuté orgány:

- 1.Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- 2.SPP - D, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
- 3.Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
- 4.StVPS, a.s., Závod 06 Zvolen, Žiar nad Hronom, SNP 124, 965 01 Žiar nad Hronom
- 5.Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
- 6.Okresný úrad Žiar nad Hronom, Pozemkový a lesný odbor, SNP č. 124, 965 01 Žiar nad Hronom
- 7.ŠOP SR, Správa CHKO Štiavnické vrchy, Kammerhofská 26, 969 01 Banská Štiavnica
- 8.Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica
- 9.Mesto Banská Štiavnica, Stavebný úrad, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica