



KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA

Číslo konania: KPUBB-2021/723-7/7946/GRE, RUS
Banská Bystrica, 01.02.2021
Vybavuje, kontakt Mgr. Gregová/045 245 1124

Mesto Banská Štiavnica
Radničné námestie 1
969 24 Banská Štiavnica

Vec:

**Banská Štiavnica, Dolná 29, súp. č. 902, parc. C-KN č. 4109/3 – NKP „Kaplínka“ rímskokatolícka sv. Alžbety, ÚZPF č. 2488/1 – projektová dokumentácia – sanácia obvodového muriva voči vzĺnaniu vlhkosti
– záväzné stanovisko**

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, vecne a miestne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu, podľa § 11 ods. 1 a § 9 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) vydáva podľa § 32 ods. 10 pamiatkového zákona toto

záväzné stanovisko *o prípravnej dokumentácii:*

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica (ďalej len „KPÚ Banská Bystrica“) z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom

určuje

projektovú dokumentáciu: „*PROJEKT STAVBY – Názov stavby: KAPLÍNKA SV. ALŽBETY V BANSKEJ ŠTIAVNICI – Projekt sanácie – Miesto stavby: Banská Štiavnica, parc. Č. 4109/3, 4109/2, 4104/3, 5735/1 – Stavebník: Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica – Zodpovedný projektant: Ing. arch. Vladimír Šipkovský, autorizovaný architekt, reg. Č. *0864AA* – Banská Bystrica November 2020 – Paré č. 6*“ spracovanej pre realizáciu obnovy – sanácie obvodového muriva (voči vzĺnaniu vlhkosti) národnej kultúrnej pamiatky (ďalej len „NKP“) „Kaplínka“ rímskokatolícka sv. Alžbety, evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ďalej len „ÚZPF“) pod č. 2488/1, Dolná 29, súp. č. 902, parc. C-KN č. 4109/3, k. ú. Banská Štiavnica; situovanej v ochrannom pásme Pamiatkovej rezervácii Banská Štiavnica a v lokalite Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO; za

p r í p u s t n ú

pri dodržaní nasledovných podmienok:

1. Vzhľadom k tomu, že v interiéri NKP sú pod súčasnou výmalbou z 80. rokov 20. storočia zachované staršie historické omietkové a náterové vrstvy (gotické, neogotické 1894 – 1895), poškodené interiérové omietky odstrániť a nové interiérové sanačné omietky realizovať reštaurátorským spôsobom v súlade s rozhodnutím č. BB-2012/1490-4/7244/GRE zo dňa 06. 11. 2012 o predloženej reštaurátorskej dokumentácii – návrhu na reštaurovanie.
2. Pred odstránením exteriérových omietok vykonať reštaurátorský výskum; o zámere na reštaurovanie exteriéru vydá správny orgán samostatné rozhodnutie.

3. Náznakovú rekonštrukciu zaniknutej mestskej brány (pred západnou čelnou fasádou NKP) realizovať z kamennej dlažby z materiálu a rozmerov podľa analógie na Námestí sv. Trojice a na ul. Kammerhofskej v Banskej Štiavnici.
4. Vykonať počas realizácie stavby archeologický výskum. KPÚ Banská Bystrica vydá samostatné rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum.
5. Každú zmenu projektovej dokumentácie, posudzovanej v tomto záväznom stanovisku je vlastník povinný prerokovať s KPÚ Banská Bystrica.

Odôvodnenie:

KPÚ Banská Bystrica prijal dňa 01.12.2020 od Mesta Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica v zastúpení Mgr. Nadeždou Babiakovou, primátorkou mesta (ďalej len „vlastník“), žiadosť o vydanie záväzného stanoviska o predloženej prípravnej a projektovej dokumentácii: „*PROJEKT STAVBY – Názov stavby: KAPLNKA SV. ALŽBETY V BANSKEJ ŠTIAVNICI – Projekt sanácie – Miesto stavby: Banská Štiavnica, parc. Č. 4109/3, 4109/2, 4104/3, 5735/1 – Stavebník: Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica – Zodpovedný projektant: Ing. arch. Vladimír Šipkovský, autorizovaný architekt, reg. Č. *0864AA* – Banská Bystrica November 2020 – Paré č. 6*“ (ďalej len „projektová dokumentácia“) spracovanej pre vykonanie obnovy – sanácie obvodového muriva (voči vzlíňaniu vlhkosti) NKP „kaplnka rímskokatolícka sv. Alžbety“, ÚZPF č. 2488/1, Dolná 29, súp. č. 902, parc. C-KN č. 4109/3, k. ú. Banská Štiavnica.

Súčasťou projektovej dokumentácie je:

- 1) prípravná dokumentácia: „*Kaplnka sv. Alžbety Banská Štiavnica – Prieskum a posúdenie zavlhnutia stenových konštrukcií – Vlastník NKP: Mesto Banská Štiavnica – Vypracoval Ing. arch. Vladimír Šipkovský, autorizovaný architekt, reg. Č. *0864AA* – Banská Bystrica október 2020, paré 6*“ (ďalej len „prípravná dokumentácia“) spracovanej pre prípravu obnovy – sanácie obvodového muriva (voči vzlíňaniu vlhkosti) predmetnej NKP;
- 2) projektová dokumentácia: „*PROJEKT STAVBY – Názov stavby: KAPLNKA SV. ALŽBETY V BANSKEJ ŠTIAVNICI – Projekt sanácie – Miesto stavby: Banská Štiavnica, parc. Č. 4109/3, 4109/2, 4104/3, 5735/1 – Stavebník: Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica – Zodpovedný projektant: Ing. arch. Vladimír Šipkovský, autorizovaný architekt, reg. Č. *0864AA* – Banská Bystrica November 2020 – Paré č. 6*“ spracovanej pre realizáciu obnovy – sanácie obvodového muriva (voči vzlíňaniu vlhkosti) predmetnej NKP.

KPÚ Banská Bystrica po preskúmaní predmetnej žiadosti a predloženej projektovej dokumentácie ju podľa § 32 ods. 10 pamiatkového zákona posúdil ako „žiadosť o vydanie záväzného stanoviska o prípravnej dokumentácii a žiadosť o vydanie záväzného stanoviska o projektovej dokumentácii“. O prípravnej dokumentácii vydal záväzné stanovisko č. KPUBB-2021/723-4/7728/GRE zo dňa 29. 01. 2021.

V predchádzajúcom období bol v interiéri NKP realizovaný reštaurátorský výskum. Správny orgán vydal rozhodnutie č. BB-2012/1490-4/7244/GRE zo dňa 06. 11. 2012 o predloženej reštaurátorskej dokumentácii „*MgA. Ján Patsch: Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie interiéru kaplnky Sv. Alžbety Uhorskej v Banskej Štiavnici, august – september 2012*“ pre reštaurovanie interiérovej nástennej neogotickej výmaľby – výtvarnej súčasti NKP.

Pri sondážnom reštaurátorskom výskume interiéru kaplnky bolo zistené: pôvodné gotické kamenné murivo s minimálnym lokálnym zachovaním pôvodnej tenkej gotickej omietky; sekundárne omietkové vrstvy (podkladová a vyrovnávacia) s maliarskou neogotickou výmaľbou z regotizácie objektu v rokoch 1894 – 1895 a z 20. stor. boli zistené lokálne omietkové plomby, sekundárna šablónová výmaľba z obdobia okolo polovice 20. stor. a ďalšia sekundárna výmaľba z 80. rokov 20. stor.

Na podporu realizácie projektu „*Obnova Kaplnky sv. Alžbety na ul. Dolná 29 v Banskej Štiavnici, ÚZPF č. 2488/0*“ – reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie bola v roku 2012 poskytnutá dotácia z rozpočtu MK SR – č. zmluvy MK-6186/2012/1.2 v programe Obnovme si svoj dom – podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva.

Predĺžená projektová dokumentácia bola spracovaná v súlade s podmienkou č. 3 rozhodnutia KPÚ Banská Bystrica č. KPUBB-2020/19992-3/81839/GRE zo dňa 09.10.2020 o zámere obnovy – sanácie obvodového muriva (*predmetným rozhodnutím bolo v celom rozsahu nahradené rozhodnutie č. KPUBB-2016/25210-2/97560/GRE zo dňa 14.12.2016 z dôvodu straty platnosti uplynutia troch rokov odo dňa nadobudnutia platnosti, lebo v tejto lehote nebol vykonaný úkon na ktorý sa vzťahovalo*).

V predloženej projektovej dokumentácii je vyhodnotený súčasný stav stavby – stavebné úpravy realizované najmä v 2. polovici 20. stor.: osadenie soklového obkladu z travertínových platní, realizácia odtokového žľabu v betónovom lôžku po obode (severná, východná a južná strana); k čelnej západnej strane bol pri úprave chodníka dotiahnutý asfalt a z dôvodu zvýšenia nivelety chodníka bol do vstupu kaplnky doplnený kamenný schodový stupeň.

Obvodové steny NKP sú v súčasnosti zahĺbené pod úroveň okolitého terénu 0,5 m. V interiéri je omietka nad podlahou zavlhnutá, pokrytá veľkými výkvetmi solí. Podlaha v kaplnke je vydláždená cementovou dlažbou 250 mm x 250 mm, uloženou do šachovnicového vzoru – kompletnú skladbu podlahy bude možné zistiť na základe sond. NKP nie je vykurovaná, je nedostatočne vetraná, úroveň podlahy je zahĺbená voči úrovni exteriéru, neexistujúca vodorovná hydroizolácia základového múru (*historická stavba zo stredoveku*) a nevhodné novodobé stavebné úpravy sú primárnou príčinou zavlňania obvodového muriva. Pri stavebných úpravách boli použité nevhodné technológie a materiál, čo sa prejavuje stúpaním vzliňajúcej vlhkosti na obvodových murivách cca 1000 mm na juhovýchodnej, východnej a severnej strane; na juhozápadnej strane až do výšky cca 2400 mm a na západnej strane do výšky cca 1500 mm od úrovne terénu. Obkladové platne z travertínu sú osadené plošne, pomocou cementovej omietky a bez odvetrania. Sekundárnou príčinou zavlňania sú poruchy na okapovom chodníku, vonkajších spevnených plochách a vysoká niveleta chodníka.

Realizácia obnovy má vecné a časové väzby na realizáciu rekonštrukcie chodníka v predpolí kaplnky – existujúci stav je dôvodom zavlňania obvodových stien, ako aj možného priameho prieniku dažďových vôd cez vstupný portál.

Na základe zisteného stavu v súlade so schválenou prípravnou dokumentáciou zodpovedný projektant navrhuje:

1. V exteriéri: odstránenie betónového okapového chodníka zo severnej, východnej a južnej strany NKP; odstránenie exteriérového odvodňovacieho žľabu z betónovej dlažby; pred západnou čelnou fasádou so vstupom odstránenie asfaltovej vrstvy chodníka v šírke 600 mm; realizovať výkopové práce v exteriéri v hĺbke max. po základovú špáru cca 600 mm; zo severnej, východnej a južnej strany so šírkou 1000 mm a zo západnej so šírkou 600 mm; výkopy realizovať ručne; odstránenie nevhodných stavebných prvkov – novodobý kamenný stupeň vo vstupe, travertínový obklad; odstránenie zavlhnutej omietky v exteriéri nad soklom max. do výšky +2400 mm; úprava obnažených murív pod úrovňou terénu; sanácia muriva voči vlhkosti omietkou; uloženie drenáže do výkopu v 1 vetve na severnej, východnej a južnej strane a jej zaústenie do existujúcej šachty dažďovej kanalizácie – uloženie do štrkového zásypu preloženého geotextíliou a dosypaním zhutneným zásypom zeminy; realizácia odvodňovacieho žľabu po obode okapového chodníka so zaústením zvodov zo strechy kaplnky a odvedenie do zbernej šachty dažďovej kanalizácie; v predpolí kaplnky zodpovedný projektant navrhuje náznakovú rekonštrukciu s vyabstrahovaním zaniknutej mestskej brány – pred západnou čelnou fasádou uloženie kamennej dlažby 400 mm x 400 mm – 600 mm x 40 mm – 70 mm; vo vstupe obnova pôvodného alebo osadenie nového schodového stupňa – podľa zisteného stavu počas prác; plochy na fasádach po odstránení poškodených omietkových vrstiev budú omietnuté sanačnou omietkou.
Súčasťou projektovej dokumentácie je aj rekultivácia zelených plôch pozdĺž trasy vonkajšieho žľabu: dosypanie výkopov; urovanie a obnova trávnik výsevom nízkovýbežkatých tráv nenáročných na živiny a vlahu.
2. V interiéri: po obode rozobrať dlažbu v páse šírky 200 mm vrátane podkladových vrstiev; odstránenie zavlhnutej omietky max. do výšky cca +110 mm; vytvorenie odvetrávacieho kanálíka podlahy po obode so zásypom z penového skla a prekrytím atypickou mosadznou mriežkou; na obnažené plochy muriva aplikácia sanačnej omietky.

KPÚ Banská Bystrica, vzhľadom na epidemiologickú situáciu s vírusovým ochorením COVID-19, komunikuje s verejnosťou v obmedzenom režime a z týchto dôvodov prerokoval dňa 01.02.2021 formou e-mailu „per rollam“ s vlastníkom predloženú projektovú dokumentáciu. Správny orgán na základe zisteného formuloval do zápisnice návrh podmienok a vyzval vlastníka na vyjadrenie, uplatnenie pripomienok a iných dôkazov k zápisnici. Zápisnica bola zaevidovaná do spisu pod č. KPUBB-2021/723-5/7865/GRE.

KPÚ Banská Bystrica prijal dňa 01.02.2021 vyjadrenie vlastníka k zápisnici z pracovného rokovania zo dňa 01.02.2021 realizovaného prostredníctvom e-mailu „per rollam“. Vo vyjadrení uviedol, že náznakovú rekonštrukciu zaniknutej mestskej brány (pred západnou čelnou fasádou NKP) realizovať z kamennej dlažby z materiálu a rozmerov podľa analógie na Námestí sv. Trojice a na ul. Kammerhofskej v Banskej Štiavnici bude realizovaná súčasne s úpravou verejných priestorov v budúcnosti, súhlasí s prijatými závermi a opatreniami a nemá žiadne námietky voči obsahu zápisnice. Vyjadrenie bolo zaevidované do spisu pod č. KPUBB-2021/723-6/7889/GRE.

Správny orgán, po preskúmaní predloženej projektovej dokumentácie, určil vo výrokovej časti tohto záväzného stanoviska:

- podmienka č. 1: vzhľadom k tomu, že v interiéri NKP sú pod súčasnou výmaľbou z 80. rokov 20. storočia zachované staršie historické omietkové a náterové vrstvy (gotické, neogotické 1894 – 1895) ich neodborným odstránením môže dôjsť k poškodeniu a pre reštaurovanie interiéru bola schválená reštaurátorská dokumentácia – návrh na reštaurovanie, z týchto dôvodov určil správny orgán poškodené interiérové omietky odstrániť a nové interiérové sanačné omietky realizovať reštaurátorským spôsobom v súlade s rozhodnutím č. BB-2012/1490-4/7244/GRE zo dňa 06. 11. 2012 o predloženej reštaurátorskej dokumentácii – návrhu na reštaurovanie.
- podmienka č. 2: vzhľadom k tomu, že súčasná kaplnka je zachovanou svätyňou stredovekého kostola sv. Alžbety Durínskej, ktorý bol v neskoršom stredovekom období prestavaný na mestskú bránu a v interiéri boli reštaurátorským výskumom potvrdené historické vrstvy z najstaršieho obdobia so sekundárnymi vrstvami, je nutné pred navrhovaným plošným odstránením exteriérových omietok realizovať reštaurátorský výskum historických omietkových vrstiev fasád; z týchto dôvodov určil správny orgán vykonať reštaurátorský výskum exteriérových omietok; o zámere na reštaurovanie exteriéru vydá správny orgán samostatné rozhodnutie;
- podmienka č. 4: z dôvodu, že na riešenom území je vysoký predpoklad archeologických nálezov a akékoľvek zemné práce súvisiace s predmetnou stavebnou činnosťou by mohli narušiť možné archeologické nálezy a situácie súvisiace so stredovekým kostolom s hospicom a cintorínom ako aj neskorostredovekou mestskou bránou, určil správny orgán vykonať počas realizácie stavby archeologický výskum.

KPÚ Banská Bystrica upozorňuje: reštaurovanie interiéru NKP môže vykonať len fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou na reštaurovanie nástennej maľby, historickej omietky a muriva v interiéroch a exteriéroch historickej architektúry – M1 podľa § 5 ods. 2 písm. a) až d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1994 Z. z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov.

KPÚ Banská Bystrica konal podľa § 32 ods. 10 pamiatkového zákona, posúdil predloženú projektovú dokumentáciu spracovanú pre prípravu obnovy – sanácie obvodového muriva (voči vzliňaniu vlhkosti) z hľadiska ochrany individuálnych hodnôt predmetnej NKP, z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a určil jej prípustnosť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto záväzného stanoviska.

Toto záväzné stanovisko je podkladom pre konanie stavebného úradu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Podľa § 44a pamiatkového zákona toto záväzné stanovisko po uplynutí troch rokov odo dňa vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.

Poučenie:

Záväzné stanovisko je možné podľa § 10 ods. 2 písm. f) pamiatkového zákona predložiť na preskúmanie Pamiatkovému úradu SR.

Ing. arch. Zuzana Klasová
riaditeľka
krajského pamiatkového úradu

Na vedomie:

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica;
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, pracovisko Banská Štiavnica, Dolná ružová 7, 969 01 Banská Štiavnica, č.
tel.: 045/245 1111; 045/ 245 1124; podatelna.bs@pamiatky.gov.sk, andrea.gregova@pamiatky.gov.sk - na založenie
do spisu



KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA

Číslo konania: KPUBB-2021/723-4/7728/GRE
Banská Bystrica, 29.01.2021
Vybavuje, kontakt Mgr. Gregová/045 245 1124

Mesto Banská Štiavnica
Radničné námestie 1
969 24 Banská Štiavnica

Vec:

**Banská Štiavnica, Dolná 29, súp. č. 902, parc. C-KN č. 4109/3 – NKP „Kaplanka rímskokatolícka sv. Alžbety“, ÚZPF č. 2488/1 – prípravná dokumentácia – sanácia obvodového muriva voči vzliňaniu vlhkosti
– záväzné stanovisko**

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, vecne a miestne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu, podľa § 11 ods. 1 a § 9 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) vydáva podľa § 32 ods. 10 pamiatkového zákona toto

záväzné stanovisko *o prípravnej dokumentácii:*

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica (ďalej len „KPÚ Banská Bystrica“) z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom

určuje

prípravnú dokumentáciu: „*Kaplanka sv. Alžbety Banská Štiavnica – Prieskum a posúdenie zavlhnutia stenových konštrukcií – Vlastník NKP: Mesto Banská Štiavnica – Vypracoval Ing. arch. Vladimír Šipkovský, autorizovaný architekt, reg. Č. *0864AA* – Banská Bystrica október 2020*“ spracovanú pre prípravu obnovy – sanácie obvodového muriva (voči vzliňaniu vlhkosti) národnej kultúrnej pamiatky (ďalej len „NKP“) „Kaplanka rímskokatolícka sv. Alžbety“, evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ďalej len „ÚZPF“) pod č. 2488/1, Dolná 29, súp. č. 902, parc. C-KN č. 4109/3, k. ú. Banská Štiavnica, situovanej v ochrannom pásme Pamiatkovej rezervácii Banská Štiavnica a v lokalite Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, za

p r í p u s t n ú

pri dodržaní nasledovnej podmienky:

1. Sanáciu zavlhnutia muriva navrhnuť a realizovať podľa variantu č. 2 predloženej prípravnej dokumentácie: s použitím reverzibilných postupov.

Odôvodnenie:

KPÚ Banská Bystrica prijal dňa 01.12.2020 od Mesta Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica v zastúpení Mgr. Nadeždou Babiakovou, primátorkou mesta (ďalej len „vlastník“), žiadosť o vydanie záväzného stanoviska o predloženej prípravnej a projektovej dokumentácii: „*PROJEKT STAVBY – Názov stavby: KAPLNKA SV. ALŽBETY V BANSKEJ ŠTIAVNICI – Projekt sanácie – Miesto stavby: Banská Štiavnica, parc. Č. 4109/3, 4109/2, 4104/3, 5735/1 – Stavebník: Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica – Zodpovedný projektant: Ing. arch. Vladimír Šipkovský, autorizovaný*

architekt, reg. Č. *0864AA* – Banská Bystrica November 2020 – Paré č. 6“ (ďalej len „projektová dokumentácia“) spracovanej pre vykonanie obnovy – sanácie obvodového muriva (voči vzliňaniu vlhkosti) NKP „kaplnka rímskokatolícka sv. Alžbety“, ÚZPF č. 2488/1, Dolná 29, súp. č. 902, parc. C-KN č. 4109/3, k. ú. Banská Štiavnica.

Súčasťou projektovej dokumentácie je:

- 1) prípravná dokumentácia: „Kaplnka sv. Alžbety Banská Štiavnica – Prieskum a posúdenie zavlhnutia stenových konštrukcií – Vlastník NKP: Mesto Banská Štiavnica – Vypracoval Ing. arch. Vladimír Šipkovský, autorizovaný architekt, reg. Č. *0864AA* – Banská Bystrica október 2020, paré 6“ (ďalej len „prípravná dokumentácia“) spracovanej pre prípravu obnovy – sanácie obvodového muriva (voči vzliňaniu vlhkosti) predmetnej NKP;
- 2) projektová dokumentácia: „PROJEKT STAVBY – Názov stavby: KAPLNKA SV. ALŽBETY V BANSKEJ ŠTIAVNICI – Projekt sanácie – Miesto stavby: Banská Štiavnica, parc. Č. 4109/3, 4109/2, 4104/3, 5735/1 – Stavebník: Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica – Zodpovedný projektant: Ing. arch. Vladimír Šipkovský, autorizovaný architekt, reg. Č. *0864AA* – Banská Bystrica November 2020 – Paré č. 6“ spracovanej pre realizáciu obnovy – sanácie obvodového muriva (voči vzliňaniu vlhkosti) predmetnej NKP.

KPÚ Banská Bystrica po preskúmaní predmetnej žiadosti a predloženej projektovej dokumentácie ju podľa § 32 ods. 10 pamiatkového zákona posúdil ako „žiadost' o vydanie záväzného stanoviska o prípravnej dokumentácii a žiadost' o vydanie záväzného stanoviska o projektovej dokumentácii“. O predmetných dokumentáciách vydá samostatné záväzné stanoviská.

Prípravná dokumentácia bola spracovaná v súlade s podmienkou č. 1 rozhodnutia KPÚ Banská Bystrica č. KPUBB-2020/19992-3/81839/GRE zo dňa 09.10.2020 o zámere obnovy – sanácie obvodového muriva.

Prípravná dokumentácia bola dňa 06.11.2020 predložená na prerokovanie v súlade s podmienkou č. 1 rozhodnutia KPÚ Banská Bystrica č. KPUBB-2020/19992-3/81839/GRE zo dňa 09.10.2020 (predmetným rozhodnutím bolo v celom rozsahu nahradené rozhodnutie č. KPUBB-2016/25210-2/97560/GRE zo dňa 14.12.2016 z dôvodu straty platnosti uplynutia troch rokov odo dňa nadobudnutia platnosti, lebo v tejto lehote nebol vykonaný úkon na ktorý sa vzťahovalo).

KPÚ Banská Bystrica na základe preštudovania predloženej prípravnej dokumentácie konštatuje, že prieskum bol zameraný len na murivo NKP. Prieskum identifikoval primárny zdroj zavlhnutia: nedostatočné vetranie, neexistujúca hydroizolácia základového muriva, zahĺbenie úrovne podlahy v prednej časti pôdorysu a nevhodné dodatočné stavebné úpravy. Za sekundárny zdroj vyhodnotil: poruchy na okapovom chodníku a vonkajších spevnených plochách, vysoká niveleta asfaltového chodníka. Súčasťou prieskumu je fotodokumentácia súčasného stavu, odber 3 vzoriek a ich laboratórne vyhodnotenie. Na základe výsledkov prieskumu spracovateľ navrhol 2 varianty sanácie zavlhnutia muriva:

Variant č. 1: je navrhnutý metódou sanácie vrátane vytvorenia horizontálnej injektážnej clony, čo predstavuje zhodu so všetkými smernicami WTA (Vedecko-technická spoločnosť pre sanáciu stavieb a ochranu pamiatok, Nemecko);

Variant č. 2: je navrhnutý s použitím zásadne reverzibilných postupov, v súlade s rozhodnutím KPÚ Banská Bystrica o zámere obnovy NKP zo dňa 09.10.2020, avšak s konštatovaním, že navrhované riešenie aj napriek prijatým opatreniam nepredstavuje trvalé riešenie.

Navrhované materiály v oboch variantoch majú platné certifikáty WTA.

KPÚ Banská Bystrica, vzhľadom na epidemiologickú situáciu s vírusovým ochorením COVID-19, komunikuje s verejnosťou v obmedzenom režime a z týchto dôvodov prerokoval dňa 26.11.2020 formou e-mailu „per rollam“ s vlastníkom a spracovateľom predloženú prípravnú dokumentáciu. Správny orgán v podmienke č. 1) predmetného rozhodnutia určil „Sanáciu NKP voči vzliňaniu vlhkosti obvodového muriva navrhnúť pri použití reverzibilných postupov.“ Túto podmienku určil na základe čl. 3.8 Charty ICOMOS „Princípy pre prieskum, konzerváciu a statickú konsolidáciu architektonických pamiatok“, ktorú

ratifikovalo 14. Valné zhromaždenie ICOMOS v roku 2003, ktorá nabáda „*k uplatneniu observačnej metódy, t. j. k prístupu postupných zásahov, začínajúcich na minimálnej úrovni a s možnosťou následne prijať dodatočné alebo opravné prostriedky*“. Na základe zisteného formuloval do zápisnice návrh podmienok: projektovú dokumentáciu obnovy – sanáciu zvlhnutia muriva navrhnuť a realizovať podľa variantu č. 2 prípravnej dokumentácie s použitím zásadne reverzibilných postupov, ktoré následne určí v záväznom stanovisku. KPÚ Banský Bystrica umožnil vyzvať vlastníka a projektanta na vyjadrenie, uplatnenie pripomienok a iných dôkazov k zápisnici. Zápisnica bola zaevidovaná do spisu pod č. KPUBB-19992-6/96418/GRE.

KPÚ Banská Bystrica prijal dňa 26.11.2020 vyjadrenie vlastníka a projektanta k zápisnici z pracovného rokovania zo dňa 26.11.2020 realizovaného prostredníctvom e-mailu „per rolam“. Vo vyjadrení uviedli, že súhlasia s prijatými závermi a opatreniami nemajú žiadne námietky voči obsahu zápisnice. Vyjadrenie je prílohou zápisnice č. KPUBB-19992-6/96418/GRE.

KPÚ Banská Bystrica konal podľa § 32 ods. 10 pamiatkového zákona, posúdil predloženú prípravnú dokumentáciu spracovanú pre prípravu obnovy – sanácie obvodového muriva (voči vzĺnaniu vlhkosti) z hľadiska ochrany individuálnych hodnôt predmetnej NKP, z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a určil jej prípustnosť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto záväzného stanoviska.

Toto záväzné stanovisko nie je podkladom pre konanie stavebného úradu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Podľa § 44a pamiatkového zákona toto záväzné stanovisko po uplynutí troch rokov odo dňa vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.

Poučenie:

Záväzné stanovisko je možné podľa § 10 ods. 2 písm. f) pamiatkového zákona predložiť na preskúmanie Pamiatkovému úradu SR.

JUDr. Oľga Rejdovjanová
zástupkyňa riaditeľky
krajského pamiatkového úradu

Na vedomie:

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica;
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, pracovisko Banská Štiavnica, Dolná ružová 7, 969 01 Banská Štiavnica, č. tel.: 045/245 1111; 045/ 245 1124; podatelna.bs@pamiatky.gov.sk, andrea.gregova@pamiatky.gov.sk - na založenie do spisu



KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA

Číslo konania: KPUBB-2020/19992-3/81839/GRE
Banská Bystrica, 09.10.2020
Vybavuje, kontakt Mgr. Gregová/045 245 11 24

ROZHODNUTIE

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, vecne a miestne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu, podľa § 11 ods. 1 a § 9 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“), v spojitosti s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva toto

rozhodnutie

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica (ďalej len „KPÚ Banská Bystrica“ alebo správny orgán“) podľa § 32 ods. 2 a 4 pamiatkového zákona

rozhodol

o zámere vlastníka, Mesta Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica, vykonať sanáciu obvodového muriva (voči vzliňaniu vlhkosti) národnej kultúrnej pamiatky (ďalej len „NKP“) „kaplnka rímskokatolícka sv. Alžbety“, evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ďalej len „ÚZPF“) pod č. 2488/1, Dolná 29, súp. č. 902, parc. C-KN č. 4109/3, k. ú. Banská Štiavnica, situovanej v Pamiatkovej rezervácii Banská Štiavnica, ktorý je z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom

prípustný

a určuje nasledovné podmienky:

- 1) Sanáciu NKP voči vzliňaniu vlhkosti obvodového muriva navrhnuť pri použití reverzibilných postupov. K zavŕhaniu objektu spracovať prieskum zavŕhania konštrukcií objektu s návrhom sanácie zavŕhania objektu. Návrh sanácie vopred prerokovať s KPÚ Banská Bystrica.
- 2) Zachovať všetky pôvodné omietky na objekte. Odstrániť len nevhodné novodobé omietky v soklovej časti na cementovej báze, odlupujúce sa nátery a povrchový betónový žľab po obvode NKP. Všetky nové doplnky realizovať vo vápennej technológii. Rozsah odstraňovania vopred prerokovať s KPÚ Banská Bystrica.
- 3) Spracovať projektovú dokumentáciu obnovy NKP – sanáciu obvodového muriva objektu voči vzliňaniu vlhkosti. Projektovú dokumentáciu v priebehu spracovania prerokovať a následne predložiť KPÚ Banská Bystrica na vydanie záväzného stanoviska.
- 4) Začiatok a predpokladaný koniec obnovy NKP oznámiť písomne 7 dní vopred KPÚ Banská Bystrica.
- 5) Každú zmenu zámeru posudzovaného v tomto rozhodnutí je vlastník povinný prerokovať s KPÚ Banská Bystrica.

Odôvodnenie:

KPÚ Banská Bystrica prijal dňa 02.10.2020 od Mesta Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica, v zastúpení Mgr. Nadeždou Babiakovou – primátorkou mesta (ďalej len „vlastník“) žiadosť o predĺženie právoplatnosti vydaného rozhodnutia č. KPUBB-2016/25210-2/97560/GRE zo dňa 14.12.2016 o zámere vykonať sanáciu obvodového muriva (voči vzliňaniu vlhkosti) NKP „kaplnka

rímskokatolícka sv. Alžbety“, ÚZPF č. 2488/1, Dolná 29, súp. č. 902, parc. C-KN č. 4109/3, k. ú. Banská Štiavnica.

Správnemu orgánu je z úradnej činnosti známe, že vlastníkom NKP – stavby so súp. č. 902, parc. C-KN č. 4109/3, k. ú. Banská Štiavnica je Mesta Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica.

NKP je situovaná v juhovýchodnej časti mesta. Pamiatkové hodnoty a datovanie jednotlivých vývojových etáp NKP sú zatiaľ vyhodnotené len na základe historických prameňov a formálnych slohových znakov. Vznik špitálskeho kostola sv. Alžbety sa datuje do stredoveku okolo polovice 14. stor. V polovici 16. stor. bol kostol prestavaný na mestskú bránu tzv. Antonskú (Krupinskú). V roku 1875 bola brána zbúraná a zachovaná svätyňa kostola bola stavebne upravená na kaplnku. V rokoch 1894 – 1895 bola realizovaná regotizácia objektu (interiérová výmaľba, osadenie vitrážových okien...).

V priebehu 20. stor. a najmä v jeho druhej polovici boli realizované stavebné úpravy – osadenie soklového obkladu z travertínových platní, realizácia odtokového žlabu v betónovom lôžku po obvode NKP (severná, východná a južná strana). K čelnej fasáde bol pri úprave chodníka dotiahnutý asfalt. Pri stavebných úpravách boli použité nevhodné technológie a materiál, čo sa prejavuje stúpaním vzlianjúcej vlhkosti na obvodových murivách cca do výšky 1000 mm.

KPÚ Banská Bystrica je s úradnej činnosti dostatočne známy stavebno-technický stav NKP. Zámer obnovy prerokoval s vlastníkom telefonicky a prostredníctvom emailovej komunikácie dňa 13.12.2016.

Cieľom z hľadiska pamiatkovej ochrany je, aby obnova bola pripravovaná, navrhnutá a zrealizovaná s dôrazom na maximálne zachovanie pôvodných prvkov a uplatnenie vhodných materiálov a technológií obnovy.

KPÚ Banská Bystrica upozorňuje:

- podľa § 32 ods. 8 pamiatkového zákona projektovú dokumentáciu obnovy môže spracovať len fyzická osoba autorizovaná podľa Zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.;
- podľa § 32 ods. 9 pamiatkového zákona je vlastník povinný projektovú dokumentáciu obnovy vypracovanú podľa § 32 ods. 8 a každú jej zmenu v priebehu spracovania prerokovať s krajským pamiatkovým úradom z hľadiska zachovania pamiatkovej hodnoty kultúrnej pamiatky;
- podľa § 32 ods. 10 pamiatkového zákona pred začatím obnovy je vlastník povinný predložiť krajskému pamiatkovému úradu projektovú dokumentáciu obnovy, o ktorej vydá KPÚ Banská Bystrica osobitné záväzné stanovisko.
- vzhľadom na to, že pri realizácii nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality, KPÚ Banská Bystrica stavebníka upozorňuje, že podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 ods. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v prípade nájdenia archeologického nálezu je osoba zodpovedná za vykonanie prác alebo nálezca povinný tento ihneď nahlásiť KPÚ Banská Bystrica, tel. č.: 048/2455834. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác, pri ktorých došlo k nálezu, najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bezo zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

KPÚ Banská Bystrica konal podľa § 32 ods. 2 a 4 pamiatkového zákona, posúdil predložený zámer z hľadiska individuálnych pamiatkových hodnôt NKP, záujmov chránených pamiatkovým zákonom,

pričom nezistil dôvody, ktoré by pri dodržaní určených podmienok neumožňovali vykonať obnovu NKP, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu podľa § 32 ods. 13 pamiatkového zákona bude vykonávať KPÚ Banská Bystrica.

Podľa § 44a pamiatkového zákona toto rozhodnutie po uplynutí troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stráca platnosť, ak v tejto lehote nebol vykonaný úkon, na ktorý sa vzťahuje.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie Krajskému pamiatkovému úradu Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica v súlade s § 53 a 54 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. arch. Zuzana Klasová
riaditeľka
krajského pamiatkového úradu

Doručuje sa (s opakovaným doručením)

Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica;

Na vedomie

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica;


Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, pracovisko Banská Štiavnica, Dolná ružová 7, 969 01 Banská Štiavnica, č. tel.: 0452451111; 0452451124; podatelna.bs@pamiatky.gov.sk, andrea.gregova@pamiatky.gov.sk - na založenie do spisu



KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA

Lazovná ul. č. 8, 975 65 Banská Bystrica

Číslo konania: BB-2012/1490-4/7244/GRE
V Banskej Štiavnici dňa: 06. 11. 2012



Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica ako miestne a vecne príslušný správny orgán podľa § 9 ods. 5 a § 11 ods. 1 a ods. 2 písm. e) zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) na úseku ochrany pamiatkového fondu, v spojitosti s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva toto

rozhodnutie:

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica podľa § 33 ods. 6 pamiatkového zákona

súhlasí

s reštaurátorskou dokumentáciou: „MgA. Ján Patsch: Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie interiéru kaplnky Sv. Alžbety Uhorskej v Banskej Štiavnici, august – september 2012“ predloženou Mestom Banská Štiavnica, Radničné nám. 1, 969 24 Banská Štiavnica v zastúpení primátorkou mesta Mgr. Nadeždou Babiakovou, pre reštaurovanie interiérovej nástennej neogotickej výmalby – výtvarnej súčasti nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky „Rímskokatolíckej kaplnky sv. Alžbety“ evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č. 2488/0, situovanej na parc. CKN č. 4109/3 v k. ú. Banská Štiavnica na ul. Dolná 29, súp. č. 902.

Odôvodnenie:

Krajskému pamiatkovému úradu Banská Bystrica (ďalej len „KPÚ Banská Bystrica“) bola dňa 15. 10. 2012 doručená od Mesta Banská Štiavnica, Radničné nám. 1, 969 24 Banská Štiavnica v zastúpení primátorkou mesta Mgr. Nadeždou Babiakovou - vlastníka nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky (ďalej len „NKP“) „Rímskokatolíckej kaplnky sv. Alžbety“ evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č. pod č. 2488/0, situovanej na parc. CKN č. 4109/3 v k. ú. Banská Štiavnica na ul. Dolná 29, súp. č. 902, žiadosť o vydanie rozhodnutia o v prílohe predloženej reštaurátorskej dokumentácii: „MgA. Ján Patsch: Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie interiéru kaplnky Sv. Alžbety Uhorskej v Banskej Štiavnici, august – september 2012“.

Predložený návrh na reštaurovanie bol spracovaný v súlade s rozhodnutím KPÚ Banská Bystrica č. BB-11/1256-2/5051/GRE z 07. 07. 2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť 29. 07. 2011 a v súlade s § 5 vyhlášky č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva pamiatkový zákon.

Pri sondážnom reštaurátorskom výskume interiéru kaplnky bolo zistené: pôvodné gotické kamenné murivo s minimálnym lokálnym zachovaním pôvodnej tenkej gotickej omietky; sekundárne omietkové vrstvy (podkladová a vyrovnávací) s maliarskou neogotickou

výmalbou z regotizácie objektu v rokoch 1894 – 1895 a z 20. stor. boli zistené lokálne omietkové plomby, sekundárna šablónová výmalba z obdobia okolo polovice 20. stor. a ďalšia sekundárna výmalba z 80. rokov 20. stor.

Na základe stavu a rozsahu zachovanej sekundárnej neogotickej výmalby z obdobia 1894 – 1895 zodpovedný reštaurátor navrhuje reštaurovanie neogotickej výmalby interiéru. Z tohto obdobia sa v objekte zachovali neogotické okenné vitráže. Reštaurovaním tejto kultúrnej, výtvarnej a historickej vrstvy interiéru dôjde k slohovému zjednoteniu interiéru objektu. Reštaurátorský zásah bude pozostávať z konzervátorských, konsolidačných a v primeranej miere hmotových a farebných rekonštrukčných postupov. Konzervátorskými a konsolidačnými zásahmi bude zabezpečené zlepšenie technického stavu podkladových omietkových vrstiev so zachovanou pôvodnou výmalbou z rokov 1893 – 1895. Rekonštrukčnými maliarskymi zásahmi bude scelený pôvodný výtvarný výraz interiéru.

Zodpovedný reštaurátor v predloženej dokumentácii ďalej navrhuje realizovať sanáciu objektu voči vzliňajúcej zemnej vlhkosti, vykonať obnovu elektroinštalácie a výmenu dlažby z 80. rokov 20. storočia za dlažbu napodobňujúcu dlažbu z konca 19. stor. Navrhovanú obnovu môže vlastník realizovať len na základe samostatného rozhodnutia k zámeru obnovy NKP vydaného podľa § 32 ods. 2 a 4 pamiatkového zákona.

Zodpovedný reštaurátor MgA. Ján Patsch je oprávnenou osobou s odbornou spôsobilosťou na reštaurovanie nástennej maľby, historickej omietky a muriva v interiéroch a exteriéroch historickej architektúry – M1 podľa § 5 ods. 2 písm. a) až d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200 / 1994 Z. z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov v znení neskorších predpisov.

Podľa § 33 ods. 1 pamiatkového zákona je reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky alebo jej časti osobitný druh obnovy.

Podľa § 33 ods. 5 pamiatkového zákona reštaurátorská dokumentácia je súčasťou reštaurovania a spracúva sa v dvoch stupňoch:

- a) návrh na reštaurovanie,
- b) dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác.

Podľa § 33 ods. 7 pamiatkového zákona reštaurovanie môže vykonávať len fyzická osoba, ktorá má odbornú spôsobilosť podľa osobitného predpisu – podľa § 5 ods. 2 písm. a) až d) zákona o Komore reštaurátorov

Podľa § 33 ods. 5 pamiatkového zákona krajský pamiatkový úrad vydá osobitné rozhodnutie o každom stupni reštaurátorskej dokumentácie.


V súlade s § 33 ods. 10 pamiatkového zákona si KPÚ Banská Bystrica ponechal jedno vyhotovenie návrhu na reštaurovanie na vykonávanie pamiatkového dohľadu.

Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu podľa § 12 pamiatkového zákona bude vykonávať poverený zamestnanec KPÚ Banská Bystrica, pracovisko Banská Štiavnica.

Poučenie :

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v súlade s § 53 a 54 správneho poriadku v lehote 15 dní od jeho doručenia prostredníctvom Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica na Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom za podmienok ustanovených v piatej časti - správne súdnictvo - zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok znení neskorších predpisov.




Ing. arch. Zuzana Klasová
riaditeľka
krajského pamiatkového úradu

Rozhodnutie sa doručuje do vlastných rúk (s opakovaným doručením):

1. Mesto Banská Štiavnica, Radničné nám. 1, 969 24 Banská Štiavnica;

Co:

1. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica;
2. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica – pracovisko Banská Štiavnica, Dolná Ružová 7, 969 01 Banská Štiavnica, č. tel.: 045/245 1111; 045/245 1124; podatelna.bs@pamiatky.gov.sk - na založenie do spisu ✓

21872/2022/457/12

Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1/1, 969 24 Banská Štiavnica, 0918 645 634
meno, priezvisko / názov právnickej osoby - konateľ, adresa, (e-mail, telefón *nepovinný údaj)

Krajský pamiatkový úrad v Banskej Bystrici pracovisko Banská Štiavnica	
Evid. č.:	Reg. zn.:
Dátum: 29 JUN 2022	ZK a LU:
Čís. spisu: <i>Kaplnka</i>	
Vybavuje:	Prílohy:

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica
Lazovná 8
975 65 Banská Bystrica

Vec: **Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zámere na reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky**

Žiadam Vás o vydanie rozhodnutia o zámere na reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky podľa § 33 odseku 2 a 3 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

Identifikačné údaje o kultúrnej pamiatke

názov kultúrnej pamiatky (napr. dom, kaštieľ, oltár): "Kaplnka" rímskokatolícka sv. Alžbety

obec/mesto: Banská Štiavnica

okres: Banská Štiavnica

ulica, číslo: Dolná 29, súp. č. 902

číslo LV: 3076

parcela: C-KN č. 4109/3

katastrálne územie: Banská Štiavnica

miesto uloženia pamiatky (v prípade hnutelnosti): - - -

Majetkovoprávne údaje o kultúrnej pamiatke

vlastník/vlastníci: Mesto Banská Štiavnica

správca/nájomca:

Vymedzenie a odôvodnenie reštaurátorského zásahu:

Uviesť aktuálny stav pamiatky, dôvod a cieľ reštaurovania

NKP je tesne pred realizáciou sanácie vlhkosti obvodových múrov, ktorá sa musí vykonať v roku 2022. Projekt je podporený dotáciou zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2022. Číslo: MK - 9357/2021-180. Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie je už spracovaný od roku 2012 pre interiér. Autorom je MgA. Ján Patsch reštaurátor. Reštaurátorský zásah je potrebný pre prípadné odhalenie a zachovanie nálezov z vonkajšej strany obvodových múrov.

Príloha:

- splnomocnenie od vlastníka (v prípade ak žiadateľom je iná osoba než vlastník)
- súhlas všetkých spoluvlastníkov / zápisnica z domovej schôdze (ak nejde o výhradné vlastníctvo)

27.06.2022

Dátum



Podpis (pečiatka)